

监理安全检查记录

工程名称:	增资新建漳溪 60MWp 地面光伏电站一期项目	编号: 2018.04.25
	检查日期	2018.04.25
检查内容及存在问题:		
1. 升压站临时用电线路混乱 2. 二级配电箱未接地、边线硬化围栏未做 3. 缺少警示、禁止标志标语标牌		
处理意见:		
加强安全交底, 下发监理通知单 2018.04.25		
		
监理工程师: 李金梁 日期: 2018.04.25		
复查意见:		
监理工程师: 日期:		
参加检查单位及人员		
建设单位: 罗健		
施工单位: 马佳		
监理单位: 李金梁 杨振宇 闫率		