

监理检查记录表

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B18-003

施工单位	隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对现场临时用电配电箱已电及现场施工器具进行检查，施工员安全防护用品使用情况消防设施及施工现场安全技术负责人是否做到责任到位工作到位措施到位检查。		
存在问题	1. 临时配电箱里有螺丝刀，配电箱也未上锁； 2. 现场施工器具在未用的情况下乱摆放； 3. 部分施工人员未佩戴安全帽；		
整改要求	要求施工方对现场检查对现场问题整改，另外在每天下班后应把临时用电关闭，把不用施工器具存放安全区提高加强施工人员安全意识		
检查人	张良玉	施工项目部 签收人/日期	邹家平 2018.6.15
整改情况	1. 临时配电箱里的螺丝刀已拿走，配电箱已上锁。 2. 现场施工器具已摆放整齐。 3. 施工人员都佩戴安全帽。 整改负责人：邹家平 日期 2018.6.15		
复查意见	施工方已按要求整改 复查人：张良玉 日期 2018.6.16		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。