监理检查记录表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目　　编号：WH-AQJC-020

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>包头青山电器设备有限公司</td><td>监理单位</td><td>常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2019 年 8 月 15 日</td><td>检查地点</td><td>光伏区</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="3">☐巡视　☐定期　☐专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="3">1、 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。
2、 安全体系及实施检查。
3、 现场安全文明控制。
4、 现场安全文明管理。
5、施工现场安全状况。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="3">1、现场个别施工人员在进行作业时未佩戴安全帽。
2、现场建筑垃圾未及时清理。
3、现场材料堆放散乱，要求施工单位立即进行整理。
4、部分区域因风沙大，桩基裸漏严重，要求总包单位尽快处理。</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="3">严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td></td><td>施工项目部
签收人/日期</td><td></td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="3">整改负责人：　　日期：</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="3">复查人：　　日期：</td></tr>
</table>