

监理检查记录表

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-AQIC-003

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 28 日	检查地点	施工现场主变、架构、35KV 配电间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场个别工人安全帽未系扣。 2、现场施工废料未及时清理。 3、临时用电混乱。 4、配电箱设置不符合要求。 5、拆除的模板架杆未放到指定区域。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	王明官 2018.5.28
整改情况	已按要求进行现场整改。 整改负责人: 王明官 日期: 2018.5.28		
复查意见	已整改 复查人: 王明官 日期: 2018.5.29		

