



监理检查记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-AQJC-005

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 11 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查。 3、现场安全文明控制。 4、现场安全文明管理。 5、施工现场安全状况。		
存在问题	1、现场个别工人安全帽未系扣。 2、个别施工人员进行作业时未佩戴安全帽。 3、发现现场污水处理设备基坑周围没有防护措施。 4、现场材料未全部按要求放置到指定位置。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改。 整改负责人:  日期: 2018.7.11		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2018.7.12		

