

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-JCJL-005

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.09	检查地点	综合用房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视综合用房 KZ 柱绑扎钢筋		
存在问题	综合用房 KZ 柱箍筋缺失扎丝绑扎		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 重新进行钢筋绑扎。		
检查人	张子敏	施工项目部 签收人/日期	王杰 2018.5.9
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王杰 2018.5.9		
复查意见	已整改 复查人: 张子敏 2018.5.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

