



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-008

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.05	检查地点	35KV 配电间、SVG
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	35KV 配电间、SVG 设备基础钢筋绑扎、模板安装		
存在问题	钢筋绑扎不均匀, 模板安装接缝过大。		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 整改完成后进行浇筑。		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	 2018.6.5
整改情况	已整改。 整改负责人:  日期: 2018.6.6.		
复查意见	符合要求 复查人: 张子钦 2018.6.6 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建