



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-028

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 包头青山电器有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                    |
| 检查时间      | 2019.03.22                                                                                                                                                                                                                                                                         | 检查地点            | 光伏区                                                                                               |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                   |
| 施工及检查情况简述 | 光伏区低压电缆敷设                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                   |
| 存在问题      | 光伏区低压电缆敷设存在埋深深度不足现象                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                   |
| 整改要求      | 要求现场施工人员进行整改, 整改完成后报监理单位验收后才能继续施工                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                   |
| 检查人       | <br>2019.3.22                                                                                                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2019.3.22 |
| 整改情况      | <br><div style="text-align: right;">                     整改负责人:       日期: 2019.3.25                 </div> |                 |                                                                                                   |
| 复查意见      | <br><div style="text-align: right;">                     复查人:       日期: 2019.3.25                 </div>   |                 |                                                                                                   |

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建