

监理检查记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-037

施工单位	包头青山电器设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.05.29	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区支架、组件安装		
存在问题	部分区域组件螺丝未紧固，导致组件脱落		
整改要求	要求现场施工人员进行整改，整改完成后继续施工		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：日期		
复查意见	复查人：日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。