




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-021

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.011.18	检查地点	光伏区组件安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件安装		
存在问题	部分区域组件安装不整齐, 螺丝未紧固		
整改要求	要求现场施工人员进行整改, 整改完成后继续施工		
检查人	 2018.11.18	施工项目部 签收人/日期	 2018.11.18
整改情况	已整改 整改负责人:  2018.11.18		
复查意见	已整改. 复查人:  2018.11.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建