

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-036

|           |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 包头青山电器有限公司                                                                                                                                                                                    | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                    |
| 检查时间      | 2019.05.21                                                                                                                                                                                    | 检查地点            | 光伏区                                                                                               |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                           |                 |                                                                                                   |
| 施工及检查情况简述 | 光伏区支架、组件安装                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                   |
| 存在问题      | 部分区域支架对穿螺丝未安装、紧固                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                   |
| 整改要求      | 要求现场施工人员进行整改, 整改完成后继续施工                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                   |
| 检查人       | <br>王军东<br>2019.5.21                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2019.5.21 |
| 整改情况      | 已整改<br><div style="text-align: right;">                     整改负责人:  日期: 2019.5.24                 </div> |                 |                                                                                                   |
| 复查意见      | 已整改<br><div style="text-align: right;">                     复查人:  日期: 2019.5.24                 </div>    |                 |                                                                                                   |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

