

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.11	检查地点	屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对屋面彩钢吊钩安全设施现场检查。 2. 对现场安全防护设施进行检查。		
存在问题	现场吊钩未设安全防护线		
整改要求	对现场安全防护设施进行添加		
检查人	徐临云	施工项目部 签收人/日期	朱子飞 2018.5.11
整改情况	已添加警戒线 整改负责人: 朱子飞 日期 2018.5.11		
复查意见	合格 复查人: 徐临云 日期 2018.5.11		