

监理检查记录表

工程名称: 中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.1	检查地点	厂区屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面进行安全隐患排除/查。		
存在问题	屋面防水施工, 未见灭火器材。 屋面四周未见警示标志。		
整改要求	屋面增加消防器材。 屋面贴好警示标志。		
检查人	徐信云	施工项目部 签收人/日期	朱小飞 2018.6.1
整改情况	已整改 整改负责人: 朱小飞 日期 2018.6.1		
复查意见	合格 复查人: 徐信云 日期 2018.6.1		