

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.8	检查地点	厂房内基础施工
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂房南侧, 一、二次基础施工进行安全巡查。		
存在问题	基础下方存在部分积水。		
整改要求	要求立即对基础内积水进行排水		
检查人	徐信云	施工项目部 签收人/日期	朱中飞 2018.6.8
整改情况	已整改 整改负责人: 朱中飞 日期 2018.6.8		
复查意见	合格 复查人: 徐信云 日期 2018.6.8		