



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZH67-006

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工区域进行安全大检查。		
存在问题	1. 施工现场临时用电不规范。 2. 施工现场安全标语标牌不完善。		
整改要求	1. 施工现场临时用电布置合理, 规范使用。 2. 完善施工现场安全标语标牌。		
检查人	吴佩宇	施工项目部 签收人/日期	朱飞, 2018.6.15
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 朱飞 日期 2018.6.16		
复查意见	整改完毕 常州正衡电力工程监理有限公司 中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目 监理项目部 复查人: 吴佩宇 日期 2018.6.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

