



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZH67-007

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.20	检查地点	作业区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工区域进行安全大检查,		
存在问题	1. 作业区积水较多, 未达到标准。 2. 作业区易燃易爆物品前无灭火器。 3. 作业区临时用电不规范。		
整改要求	1. 作业区积水及时清理。 2. 易燃易爆物品前配备灭火器。 3. 作业区临时用电规范。		
检查人	刘所字	施工项目部 签收人/日期	朱飞 2018.6.20
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 朱飞 日期 2018.6.21		
复查意见	整改完毕  复查人: 刘所字 日期 2018.6.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

