



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZH67-070

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.2		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全大检查。			
存在问题	1. 特种作业人员(电、焊)无证操作。 2. 施工现场物资随意堆放。 3. 施工现场人员作业时未保持安全距离。			
整改要求	1. 要求无证作业人员停止作业。 2. 施工现场物资整齐堆放, 对物资集中堆放。 3. 施工现场人员作业时, 安排专职安全员进行监督。			
检查人	孙海军		施工项目部 签收人/日期	朱飞 2018.7.2
整改情况	整改完毕 整改负责人: 朱飞 日期 2018.7.3			
复查意见	整改完毕 复查人: 孙海军 日期 2018.7.3			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

