



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号: 2018.7.6-011

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.6.	检查地点	生产区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对生产区进行安全大检查。		
存在问题	1. 生产区临时用电不规范。 2. 生产区公共场所有杂物堆放。 3. 生产区排水沟堵塞。		
整改要求	1. 生产区临时用电布置后整改。 2. 生产区公共场清理干净, 杂物堆放统一堆放。 3. 生产区排水沟清理后整改。		
检查人	马海宇	施工项目部 签收人/日期	朱飞 2018.7.6
整改情况	已整改完毕		
复查意见	整改完毕  整改负责人: 朱飞 日期 2018.7.7 复查人: 马海宇 日期 2018.7.6.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

