



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHGJ-013

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全大检查。		
存在问题	1. 部分施工现场道路未设置限速标识。 2. 个别配电箱无防护措施，未上锁。		
整改要求	1. 进场道路设置限速标识。 2. 配电箱必须上锁，防止人员触电事故发生。		
检查人	吴成宇	施工项目部 签收人/日期	朱飞 7.15
整改情况	已整改完毕 整改负责人：朱飞 日期 7-16		
复查意见	整改完毕  复查人：吴成宇 日期 2018.7.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

