



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZH67-014

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.16		检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对施工区域及施工人员进行安全大检查。			
存在问题	1. 部分电缆出现老化、不按规定现象。 2. 发现个别人员未戴安全帽。 3. 施工区临时用电不规范。			
整改要求	1. 严禁使用老化、不按规定电缆。 2. 施工单位加强施工现场安全管理，做好安全教育。 3. 施工区临时用电布置合理，规范使用。			
检查人	孙海宇		施工项目部 签收人/日期	孙飞 7.16
整改情况	已整改完毕 整改负责人：孙飞 日期 7.17			
复查意见	整改完毕  复查人：孙海宇 日期 2018.7.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

