



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号：2018-07-06

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.24	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工区域进行安全大检查。		
存在问题	1. 施工区域杂物未及时清理。 2. 施工区域临时用电不规范。		
整改要求	1. 施工区域杂物及时清理。 2. 施工区域临时用电布置合理。		
检查人	李海宇	施工项目部 签收人/日期	2018.7.24
整改情况	整改完毕。 整改负责人：李海宇 日期 2018.7.25		
复查意见	整改完毕，符合要求。 日期 2018.7.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

