

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号: QCGF-ZH-JLJC-05

|           |                                                                                                |                 |                   |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|
| 施工单位      | 江苏中孚电力有限公司                                                                                     |                 | 监理单位              | 常州正衡 |
| 检查时间      | 2018年05月23日                                                                                    |                 | 检查地点              | 光伏场区 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |      |
| 施工及检查情况简述 | 光伏场区支架基础检查.                                                                                    |                 |                   |      |
| 存在问题      | 光伏场区支架基础预埋件存在偏差, 预埋钢柱管件存在偏差.                                                                   |                 |                   |      |
| 整改要求      | 要求加强现场施工质量管理, 定期对现场施工质量进行自检.                                                                   |                 |                   |      |
| 检查人       | 张金星                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 杨绍宗<br>2018.05.23 |      |
| 整改情况      | 已整改.                                                                                           |                 |                   |      |
|           | 整改负责人: 杨绍宗 2018.05.23                                                                          |                 |                   |      |
| 复查意见      | 已整改.                                                                                           |                 |                   |      |
|           | 复查人: 张金星 2018.05.23                                                                            |                 |                   |      |