

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号: QCGF-ZH-JLJC-07

施工单位	江苏中电电力有限公司		监理单位	常州正德
检查时间	2018年06月04日		检查地点	项目部
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工项目部安全检查。			
存在问题	1. 施工项目部材料堆放杂乱。 2. 宿舍存在生活用电私接乱接现象。 3. 项目部未配备消防器材。			
整改要求	要求施工单位加强安全管理。对私自搭接生活用电人员进行安全教育。宿舍区域必须配备消防器材。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	杨绍余 2018.06.04	
整改情况	未整改。 整改负责人: 杨绍余 2018.06.05			
复查意见	未整改。 复查人: 张金星 2018.06.06			