

# 监理检查记录表

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM14—15

|           |                                                                                                       |                 |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 施工单位      | 上海上电电力工程有限公司                                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司        |
| 检查时间      | 2018 年 05 月 18 日                                                                                      | 检查地点            | 漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期施工现场 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项        |                 |                       |
| 施工及检查情况简述 | 对漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站二期钢筋加工区及条基预制场的施工；1、2 区支架安装现场的施工及安全情况进行检查。                                             |                 |                       |
| 存在问题      | 1、临时用电没有接地等不规范<br> |                 |                       |
| 整改要求      | 严格按照临时用的相关规定执行                                                                                        |                 |                       |
| 检查人       | 汪家骏                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李明                    |
| 整改情况      | 无<br>整改负责人：李明 日期 2018.5.18                                                                            |                 |                       |
| 复查意见      | 无<br>复查人：汪家骏 日期 2018.5.18                                                                             |                 |                       |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。