监 理 检 查 记 录 表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-SHFD-SCK03

施工单位	泰通建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018/08/24	检查地点	项目地施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查当日现场吊装作业施工作业情况		
存在问题	吊装作业时未设置警戒线等警示标语，吊装过程中未按要求配备对讲机等		
整改要求	立即整改至符合相关安全规范要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2018/8/24
整改情况	<p style="text-align: center;">已整改</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：何峰峰 日期 20180824</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		