

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-SHFD-SCK09

施工单位	泰通建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018/09/17	检查地点	项目地施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场屋面施工情况		
存在问题	今日降雨天气，施工人员仍然进行屋面组件安装等施工作业，组件有光即带电，下雨天潮湿，存在触电等安全隐患。		
整改要求	雷雨天气严禁一切屋面施工作业		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2018/9/17
整改情况	已整改，并加大培训交底力度 整改负责人：何峰峰 日期 20180917		
复查意见	复查人： 日期		