

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-SHFD-SCK10

施工单位	泰通建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018/09/19	检查地点	项目地施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场屋面施工情况		
存在问题	施工材料及垃圾未做到人走场清、料空。 组建安装角度偏差较大，不符合设计图纸要求		
整改要求	遵守相关规范及制度，安全文明施工、严格按照设计图纸施工		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2018/9/19
整改情况	正在按要求进行整改 整改负责人：何峰峰 日期 20180919		
复查意见	复查人： 日期		