

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目 编号：

施工单位	中机国能浙江工程有限公司		监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2018.7.27		检查地点	施工屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	根据业主要求对屋面安装夹具进行，拉拔力 抽检。 抽样都达450N左右。			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	魏光林 2018.7.27	施工项目部 签收人/日期	董文 2018.7.27	
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			