

监理检查记录表

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号:YCGF-ZHJL-008

施工单位	江苏锡安机电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 6 月 7 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查光伏区临时用电安全, 设备是否规范接线。		
存在问题	检查发现光伏区临时用电箱没有将接地做好, 并且将漏电保护捆绑使其不能跳闸。		
整改要求	立即停电, 让施工负责人来看这样不规范用电行为, 警告施工人员不允许再这样做, 现场停电立即整改, 并做好接地。		
检查人	李耀宣、邹晋		
整改情况	现场立即整改 日期: 2018 年 6 月 7 日		
复查意见	无 日期: 2018 年 6 月 7 日		



由 扫描全能王 扫描创建