

监理检查记录表

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号: YCGF-ZHJL-019

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 9 月 1 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查桩基垂直、纵横尺寸距离		
存在问题	尺寸有个别不合适的, 垂直度需要调整下		
整改要求	尺寸按图纸要求整改, 垂直度调整。		
检查人	左利奇 郭雷		
整改情况	已整改 日期: 2018 年 9 月 2 日		
复查意见	无 日期: 2018 年 9 月 2 日		



由 扫描全能王 扫描创建