


监理检查记录表

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号:YCGF-ZHJL-012

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 6 月 27 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区管桩卸货情况		
存在问题	管桩堆放过高, 容易滚落, 卸货人员未带安全帽。		
整改要求	管桩堆放不能过高, 卸货人员必须佩带安全帽。		
检查人			
整改情况	管桩堆放已按要求整改, 卸货人员已戴安全帽 日期: 2018 年 6 月 27 日		
复查意见	已按要求整改. 日期: 2018 年 6 月 27 日		

