

JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-AQ-001

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 29 日	检查地点	钢筋加工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	场内道路施工及风机平台场平		
存在问题	1、二级配电箱箱内电气设备有烧蚀情况； 2、一级配电箱不符合规范要求，存在电气火灾安全隐患、箱门缺失，存在触电安全隐患。		
整改要求	要求施工单位项目部安排专业电工进行整改。		
检查人	李南 申景鹏	施工项目部 签收人/日期	詹家贵 2018.5.29
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：程建 日期 2018.5.29		
复查意见	已整改。 复查人：李南 日期 2018.5.30		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。