

JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-AQ-005

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 27 日	检查地点	送出线路生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	外线 G5 塔基浇筑混凝土； 综合楼升压站基础土方回填。		
存在问题	1、工人宿舍帐篷内电线接线不规范； 2、工人宿舍帐篷内使用大功率电器（电炉）； 3、厨房液化气罐与燃气灶之间的安全距离不符合要求； 4、厨房无灭火器；		
整改要求	1、安排电工对宿舍内进行整改； 2、禁用大功率电器； 3、将液化气罐移出厨房并设灭火器。		
检查人	朱海金	施工项目部 签收人/日期	王雪刚 2018年-8月27日
整改情况	已整改 整改负责人：刘振鑫 日期 20180829		
复查意见	已整改 复查人：朱海金 日期 2018-8-31		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。