


JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-AQ-008

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 18 日	检查地点	送出线路开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	安全文明专项检查		
存在问题	1、开关站现场临时用电明放在地面上，无保护措施； 2、升压站现场库房未上锁，材料需注意防盗。 		
整改要求	开关站 现场临时用电电线穿管埋地或架空设置，升压站库房上锁。		
检查人	李有 申景鹏	施工项目部 签收人/日期	刘振鑫 2018年10月18日
整改情况	已整改 整改负责人：刘振鑫 日期 2018.10.19.		
复查意见	经复查，以上问题施工单位已整改，符合安全文明要求 复查人：李有 日期 2018.10.19		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。