

JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-ZL-004

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 29 日	检查地点	升压站-综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼一层柱筋绑扎。		
存在问题	柱筋箍筋加密区未进行加密。		
整改要求	要求按规范对加密区进行加密。		
检查人	赵x4张柱	施工项目部 签收人/日期	王雪梅/2018年08月29日
整改情况	已按规范完成加密。 整改负责人：耿晓亮 日期 2018.08.30		
复查意见	经现场复查已按要求整改完成。 复查人：赵x4张柱 日期 2018.08.30		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。