



JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-ZL-006

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 30 日	检查地点	升压站综合楼现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼一层排架。		
存在问题	1、部分横杆长度不足； 2、部分扫地杆离地高度超过规定的 200mm； 3、垫板部分地方悬空。   		
整改要求	已发出监理通知单 17335-JL-JBKXM8-ZL-009		
检查人	赵永强 毕希	施工项目部 签收人/日期	王雪刚 / 2018年8月31日
整改情况	整改完成 整改负责人：耿晓亮 日期 2018年9月4日		
复查意见	经现场复查问题已整改。 复查人：赵永强 日期 2018.9.4		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。