


JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-ZL-012

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 19 日 星期五	检查地点	送出线路开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站围墙		
存在问题	围墙模板安装截面尺寸不足 		
整改要求	模板截面尺寸符合图纸设计要求 300mm。		
检查人	赵怀柱	施工项目部 签收人/日期	刘振鑫 2018.10.19
整改情况	已按图纸设计要求整改。 整改负责人：耿晓光 日期 2018.10.19		
复查意见	经现场复查，已按要求整改完成，验收合格。 复查人：赵怀柱 日期 2018.10.19		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。