

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-ZHJL-JCJL-004

施工单位	河南万安实业有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.7.18	检查地点	红都兴厂房屋顶 光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 支架檩条切口处未做防腐处理。 2. 接地扁铁焊接处未做防腐处理。 3. 施工垃圾较多未清理。				
整改要求	1. 支架檩条切口处必须做防腐处理。 2. 接地扁铁焊接处必须做防腐处理。 3. 现场施工垃圾须统一堆放，及时清理。				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽 2018.7.18	
整改情况	已整改 整改负责人：朱鑫泽 日期 2018.7.19				
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期 2018.7.20				

