

## 监理检查记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-001

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中机国际工程设计研究院有限责任公司                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.6.30                                                                                      | 检查地点            | 光伏场区           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 脚手架的制作安装；      4. 防火灭火器是否放置；<br>2. 场区内作业区的围挡；<br>3. 临时用电是否有继电保护；                            |                 |                |
| 存在问题      | 1. 脚手架上无安置安全标识；<br>2. 场内作业区围挡不影响厂区通行；<br>3. 临时用电没有继电保护并沿电缆沟敷设穿PE管；                             |                 |                |
| 整改要求      | 1. 对脚手架安置整改标识；<br>2. 场内围挡安置安全标识并不影响厂区人员工作；<br>3. 临时用电已穿PE管；      4. 路面屋面已放置灭火器                 |                 |                |
| 检查人       | 张良玉                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 肖建 2018.6.30   |
| 整改情况      | 已按要求整改。<br><div style="text-align: right;">整改负责人：肖建      日期 2018.6.30</div>                    |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求完成整改<br><div style="text-align: right;">复查人：张良玉      日期 2018.6.30</div>                    |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。