

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180727

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-27	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场检查夹具、导轨安装，进行夹具拉拔测试，平均夹具受力 80 斤		
存在问题	部分夹具、导轨螺丝松动		
整改要求	要求施工单位对已安装的夹具、导轨重新检查，发现松动的螺丝重新更换并紧固		
检查人	李响	施工项目部 签收人/日期	王响 2018.7.27
整改情况	已整改 整改负责人：王响 2018.7.28		
复查意见	220 夹具已紧固 复查人：王响 2018.7.29		