

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180720

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-20	检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场夹具安装检查。		
存在问题	夹具未安装在同一水平线		
整改要求	要求后续夹具安装必须先做好定位，固定前通知监理检查		
检查人	李旭东	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.7.20
整改情况	已整改		
	整改负责人：王凯凯 2018.7.20		
复查意见	已按要求完成		
	复查人：李旭东 2018.7.20		