

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180825

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-25	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面施工进行检查		
存在问题	屋面下敷电缆未使用桥架防护		
整改要求	要求屋面下敷电缆必须桥架防护		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.8.25
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		