

监理检查记录表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号: ZHJL-ZJSF-20180727

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-27	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场检查夹具、导轨安装，进行夹具拉拔测试，平均夹具受力 80 斤		
存在问题	部分夹具、导轨螺丝松动		
整改要求	要求施工单位对已安装的夹具、导轨重新检查，发现松动的螺丝重新更换并紧固		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 7. 27
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		