

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-003

施工单位	安徽福慧多电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 16 号	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、今日对屋面桥架安装施工现场进行巡视检查；对现场组件吊装进行监理旁站； 2、现场施工人员进行桥架安装，共 3 人进行；组件吊装共 7 人进行；		
存在问题	组件吊装现场，吊车周围未设置安全警戒线，存在安全隐患。		
整改要求	现要求现场进行安全警戒线布置，现场整改。		
检查人	张木文	施工项目部 签收人/日期	柏辉施 2018.11.16
整改情况	已整改。 整改负责人：柏辉施 日期 2018.11.16		
复查意见	合格 复查人：张木文 日期 2018.11.16		