

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-002

施工单位	安徽福慧多电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 19 号	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、今日对 1#厂房加固及 4#厂房屋面夹具安装施工进行巡视检查； 2、1#厂房加固现场施工人员共 12 人进行施工；		
存在问题	屋面焊接现场未配备安全消防设施		
整改要求	现要求现场立即整改，对现场进行安全消防设施的配备。		
检查人	张 权 .	施工项目部 签收人/日期	柏品族 2018.12.19.
整改情况	现场已整改。 整改负责人：柏品族 日期 2018.12.19.		
复查意见	合格。 复查人：张权 . 日期 2018.12.19.		