

监理检查记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-015

施工单位	陕西渭南		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.26		检查地点	凉风沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组件及支架安装			
存在问题	组件摆放不符合规范，易造成支架划伤			
整改要求	组件平放，支架不能有硬物，已下发通知单05			
检查人	申宇			
整改情况	日期			
复查意见	日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

