

监理检查记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-020

施工单位	苏州腾晖		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.1		检查地点	曹家沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	曹家沟组件及支架安装。 安全及技术交底检查。			
存在问题	部分桩间距较小，不符合设计图纸，已下发通知单。			
整改要求	严格按照设计图纸施工，已下通知单。			
检查人	申宇			
整改情况	日期			
复查意见	日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

