

监理检查记录表

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号: NQFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	汉中新能源科技有限公司		
检查时间	2018.10.26	监理单位	常州正衡
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
检查地点	华家寺		
施工及检查情况简述	桩基放点及技术要求		
存在问题	有部分点位误差较大		
整改要求	桩位放点小于10mm. 累计误差小于50mm.		
检查人	田在欣, 申争		
整改情况	已整改		
	整改负责人: 余华忠 日期 2018.10.26		
复查意见	无		
	复查人: 田在欣 日期 2018.10.26		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

