

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号: GFDZJBM14-013

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 03 月 26 号	检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 施工2/号箱柜防护罩未佩戴, 安全防护口罩, 施工2/号箱柜排风人安全绳, 施工2/号箱		
存在问题	临时用电线路未做短路保护或架空处理		
整改要求	临时用电存在短路情况时, 必须做短路保护或架空处理		
检查人	任达	施工项目部 签收人/日期	罗山 2020.03.26
整改情况	整改负责人: 罗山 日期 2020.03.27		
复查意见	已整改 复查人: 任达 日期 2020.3.27		



扫描全能王 创建