

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业2.997MW

编号: GFDZJBM14-001

施工单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 23 号	检查地点	欧派厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专人定期巡查施工现场		
存在问题	一、二次预埋管, 1-3号箱变基础, 基坑周围未拉设临时安全线,		
整改要求	要求施工员对基础, 基坑周围拉设临时安全线, 与设制警示标牌		
检查人	任远成	施工项目部 签收人/日期	罗大山 2019.10.23
整改情况	已按照监理项目部要求整改落实。 整改负责人: 罗大山 日期 2019.10.24		
复查意见	已整改完成 复查人: 任远成 日期 2019.10.25		



扫描全能王 创建